



COMPANIA AQUASERV S.A.
 O.C.: J26/464/1998; CIF: RO10755074
 Str. Kós Károly nr.1 Tîrgu-Mureş
 Cod poştal: 540297, ROMÂNIA
 Telefon: +40-(0)265-208.888
 Fax: +40-(0)265-210.442
 E-mail: client@aquaserv.ro
 www.aquaserv.ro



Nr. înregistrare: 205738 / 14.04.2020

ASOCIAȚIA "AQUA INVEST MUREŞ"
INTRARE NR. 64
IEȘIRE NR. 15.04.2021
Data: 15.04.2021

Către: Primăria Șincai

Strada Principală, Șinca 547595

Spre știință: Prefectura jud. Mureș, Consiliul Județean Mureș, Adm. Aquainvest Mureș,
 ISU Horea, Direcția de Sănătate Publică Mureș, O.J.P.C. Mureș

De la: COMPANIA AQUASERV S.A.

Sector rețele apă potabilă

În urma verificărilor efectuate în teren de către angajații Companiei Aquaserv S.A. în data de 13.04.2021, s-a constatat faptul că în localitatea Șincai, pe tronsonul de conductă din oțel ø90 cuprins între numerele 266 și 282, datorită lucrărilor ce se execută în zonă, conducta de apă potabilă care alimentează sistemul vechi al comunei a fost afectat prezintând numeroase defecte pe întreaga sa lungime. În prezent alimentarea cu apă a consumatorilor branșați pe sistemul vechi este întreruptă deoarece remedierea defectelor provocate de executantul lucrării de drumuri nu se poate face în termen relativ scurt, deoarece lungimea conductei afectate de lucrări este de aproximativ 400 ml inclusiv un număr de aproximativ 14 branșamente.

Pe această cale dorim să vă aducem la cunoștință faptul că pentru lucrarea de drumuri Compania Aquaserv SA Târgu Mureș a eliberat aviz de amplasament în vederea obținerii autorizației de construire însă la începerea lucrărilor nu am fost invitați pentru a preda amplasamentul, conform legislației în vigoare.

Pentru rezolvarea situației create vă propunem următoarele soluții:

1. Înlăturarea integrală a tronsonului de conductă afectată, inclusiv branșamentele aferente, de către Primăria comunei Șincai cu un executant agreat, sau înlocuirea acestui tronson de către Compania Aquaserv SA Târgu Mureș prin facturarea lucrării executantului de drumuri.



2. Primăria comunei Șincai va constitui un mijloc fix compus din tronsonul de conductă de a rezervor până în dreptul imobilului cu nr. 282, al sistemului nou de alimentare cu apă nepreluat de Companie și îl va preda spre operare Operatorului Compania Aquaserv SA Târgu Mureș. După predarea noului mijloc fix creat se va putea relua alimentarea cu apă al tuturor consumatorilor din comuna Șincai. La această soluție va fi necesară mutarea căminului de apometru din incinta rezervorului în dreptul imobilului nr. 282. Menționăm faptul că pe acest contor Primăria Comunei Șincai are încheiat contract de furnizare apă cu Compania Aquaserv SA Târgu Mureș.

În concluzie dorim să vă informăm faptul că, Compania Aquaserv SA Târgu Mureș în data de 15.04.2021 va înlocui un tronson de aproximativ 20 ml de conductă grav avariată, care a dus la întreruperea alimentării consumatorilor brașați pe sistemul vechi de alimentare cu apă, însă restul conductei afectate de lucrările de drumuri nu mai prezintă siguranță în furnizarea apei potabile la consumatori.

Tinem să precizăm faptul că după înlocuirea tronsonului de 20 ml de conductă, va putea fi reluată alimentarea cu apă a consumatorilor din localitatea Șincai însă, vă rugăm să ne transmiteți care din soluțiile propuse de noi doriti să le implementați.

Cu stima,

Director General
ec. Sorin Lazăr

Director Exploatare
ing. Horobet Sergiu

